



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку *государственный инспектор Камышинского территориального отдела Любименко А.И.*

(фамилия, имя, отчество последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор Бодылева Оксана Михайловна* (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области были представлены следующие документы (заверенные копии):

1. Копия свидетельства ИНН 3425002440;
2. Копия свидетельства ОГРН 1023404963581;
3. Копия договора №ВМЖ01/405/18 от 25.01.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту АДО(АСО) объектов систем газораспределения и газопотребления;
4. Копия журналов технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов и газового оборудования;
5. Копия распоряжения по администрации Руднянского района №372-р от 15.04.2014г. о назначении Бодылевой Оксаны Михайловны директором МКОУ «Лемешкинская СОШ»;
6. Паспорта на котлы ИШМА-100-4шт.;
7. Копия устава МКОУ «Лемешкинская СОШ» утверждён постановлением Руднянского муниципального района №565 от 22.12.2015г.;
8. Акт периодической проверки дымоходов вентиляции помещения от 08.09.2017г.;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание блочно-модульной котельной 34-34-14/019/2013-181 дата выдачи 13.04.2016г.;
10. Копия выписки из приказа №122 от 04.05.2018г. о порядке и условиях хранения проектной и исполнительной документации»;
11. Копии графиков технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов на 2018г.;
12. Разрешение на строительство № «RU345250002008001» «22» от 29.10.2009г.;
13. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU345250002008001» «8» от 29.07.2010г. МКОУ «Лемешкинская СОШ»;
14. Копия паспорта на транспортабельную котельную ТКУ-0.4 ПС 4938-022-72535528-2006;
15. План локализации и ликвидации возможных аварий в сети газораспределения и газопотребления МКОУ «Лемешкинская СОШ»;
16. Технический отчёт по проведению испытаний электроустановки №555 от 25.05.2018г.;
17. Рабочий проект наружные сети к блочно-модульной котельной для отопления здания МКОУ «Лемешкинская СОШ» и МДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко» в селе Лемешкино Руднянского района 719/2.09.000.0-ИСД;ПЗ;ГСН;ТС;НБК;ЭС;СС;ЭГ;
18. Производственная инструкция по безопасной эксплуатации блочно-модульной котельной утверждена директором 01.10.2016г.;
19. Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации ОПО Наружные сети к блочно-модульной котельной для отопления здания МКОУ «Лемешкинская СОШ» и МДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко» в селе Лемешкино Руднянского района 339-ПД-07737-2009 от 16.11.2009г.;
20. Режимные карты работы котлоагрегатов типа ИШМА-100 -4шт. от 28.03.2018г.;
21. Копия договора №70-18 от 01.03.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных сигнализаторов загазованности;
22. Копия договора №ВМЖ01/405-э/18 от 25.01.2018г. на эксплуатацию объекта газораспределительной сети;
23. Копия паспорта на сигнализатор загазованности;
24. Копия паспорта на систему автоматики безопасности для газоиспользующих установок;
25. Копия протокола №737-17П от 20.09.2017г. проверки знаний оператора котельной;
26. Акт №71 от 22.09.2017г. идентификации объекта технического регулирования МКОУ «Лемешкинская СОШ» с. Лемешкино, ул. Кузнечная, д.72;
27. Выписка из приказа №120а от 22.09.2017г. « О принятии

стандартов и правил при эксплуатации сети газопотребления»; 28. Копия актов приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы наружные сети к блочно-модульной котельной для отопления здания МКОУ «Лемешкинская СОШ» и МДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко» от 10.11.2009г.;

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов). 1. В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ4938-021-72535528-2006 п.3.2.3. Не производится ежемесячное техническое обслуживание и ежегодный текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования установленного в помещении блочно-модульной котельной. В графиках по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования на 2017г. и 2018г. данный вид работ не запланирован. Нарушение: п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 (далее по тексту Техрегламент от 29.10.2010г. №870); п.8.1 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее по тексту ГОСТ Р54961-2012); 2. Не разработаны значение уставок и выдержек времени срабатывания автоматики безопасности, технологических защит, блокировок и средств сигнализации, установленных на газогорелочных устройствах котлов ИШМА100 и внутреннем газопроводе котельной. Нарушение: п.71, п.72, п.73 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 3. Не определен порядок и условия хранения эксплуатационной документации. Нарушение: п.5.2.13 ГОСТ Р54961-2012; 4. В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.1.4.10 на внутреннем газопроводе на входе и перед горелками не установлены напоромеры НМП-52. Нарушение: п.72, п.80 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 5. Не оформлены документы о нахождении сети газопотребления МКОУ «Лемешкинская СОШ», наружный газопровод к блочно-модульной котельной для отопления здания МКОУ «Лемешкинская СОШ» и МДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко» в селе Лемешкино Руднянского района в государственном кадастре недвижимости. Нарушение: п.12(д) Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 6. Не представлены сведения о проведенном техническом обслуживании электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств установленных на наружных газопроводах. Нарушение: п.70 «эж» Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 7. В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.3.2.6 не проводится техническое освидетельствование котлов. Нет соответствующих записей в паспорте котельной. Нарушение: п.72, п.80 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 8. В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.3.2.1. В учреждении не назначен ответственный за исправное состояние, постоянный контроль и безопасную эксплуатацию котлов. Нет соответствующих записей в паспорте котельной. Нарушение: п.72, п.80 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; 9. В нарушении паспорта ИС-9902.00.00.У2 ПС п.11.6 и руководства по эксплуатации котлов ИШМА100 не проведено техническое диагностирование котлов, год ввода в эксплуатацию 24.11.2009г. Нарушение: п.72, п.76, п.80 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора Бодылеву О.М.  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

\* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

\* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

№ 83 Ниже-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Подпись:	
(подпись проверяющего) <i>М.И. Черныш</i>	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы : 1. Эксплуатационные документы;  
2. Протокол совещания; 3. Предписание №08/123 -18 от 09.08.2018г.  
4. Материалы по административному делу.

Подписи лиц, проводивших проверку:	№ 83 Государственный инспектор Ниже-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Подпись: <i>Любименко А.И.</i>
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями	
получил(а):	<i>Директор МКОУ «Лемешкинская СОШ» Бодылева Оксана Михайловна</i>
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)	
«09» августа 2018 года	
(подпись)	

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)