

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Бодылева Оксана Михайловна 24.12.2018г. 12час. 45 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку государственный инспектор Камышинского территориального отдела Любименко А.И.

(фамилия, имя, отчество последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Бодылева Оксана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области были представлены следующие документы (заверенные копии):

1. Копия свидетельства ИНН 3425002440;
2. Копия свидетельства ОГРН1023404963581;
3. Договор №ВМЖ01/405/18 от 25.01.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту АДО(АСО) объектов систем газораспределения и газопотребления и дополнительное соглашение от 28.09.2018г.;
4. Журнал технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов и газового оборудования;
5. Копия распоряжения по администрации Руднянского района №372-р от 15.04.2014г. о назначении Бодылевой Оксаны Михайловны директором МКОУ «Лемешкинская СОШ»;
6. Изменённые графики по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования на 2018г. с ежемесячным техническим обслуживанием внутренних газопроводов и газового оборудования;
7. Ката проверки срабатывания автоматики безопасности котла и вспомогательного оборудования, установленного в котельной;
8. Выписка из приказа №90а от 21.09.2018г. О порядке и условиях хранения проектной, эксплуатационной и исполнительно-технической документации на сеть газопотребления;
9. Договор подряда №ЕЛ-18-60985 от 27.09.2018г. по установке на внутреннем газопроводе на входе и перед горелками напорометров НМП-52;
10. Кадастровый паспорт от 16.04.2012г. на газопровод ввод низкого давления к котельной в Руднянском районе, с. Лемешкино, ул. Кирова, д.99, ул. Кузнечная, д.72;
11. Протокол от 10.09.2018г. определения исправности электроизолирующих соединений (ЭИС) и проверка их диэлектрических свойств;
12. Техническое освидетельствование котлов ИШМА100 в количестве 4 шт. выполненное ООО «Эксперт Волга» 04.10.2018г. Внесена соответствующая запись в паспорт котельной раздел.9.3;
13. Выписка из приказа №88а от 24.09.2018г. назначен ответственный за исправное состояние, постоянный контроль и безопасную эксплуатацию котлов. Соответствующая запись в паспорте котельной выполнена;
14. Заключение по результатам технического диагностирования котла отопительного стального «ИШМА-100У» №1 №ЭВ-ТД-ГАЗ-016-2018 от 04.10.2018г. выполненного ООО «Эксперт Волга»;
15. Заключение по результатам технического диагностирования котла отопительного стального «ИШМА-100У» №2 №ЭВ-ТД-ГАЗ-017-2018 от 04.10.2018г. выполненного ООО «Эксперт Волга»;
16. Заключение по результатам технического диагностирования котла отопительного стального «ИШМА-100У» №3 №ЭВ-ТД-ГАЗ-018-2018 от 04.10.2018г. выполненного ООО «Эксперт Волга»;
17. Заключение по результатам технического диагностирования котла отопительного стального «ИШМА-100У» №4 №ЭВ-ТД-ГАЗ-019-2018 от 04.10.2018г. выполненного ООО «Эксперт Волга»;

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов. Нарушения по ранее выданному предписанию №08/123-18 от 09.08.2018г. со сроком исполнения 10.12.2018г. устранены. Нарушений не выявлено (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Нарушений не выявлено

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Нарушений не выявлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 № 83 (подпись проверяющего)	 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
---	--

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
------------------------	---

Прилагаемые к акту документы : 1. Эксплуатационные документы;

Подписи лиц, проводивших проверку: Любименко А.И.	 № 83
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями	
получил(а):	Директор МКОУ «Лемешкинская СОШ» Бодылева Оксана Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)	
«28» декабря 2018 года	
 (подпись)	

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)