



**Федеральная Служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Нижне - Волжское управление Ростехнадзор**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 08/123 -18

« 09 » августа 20 18 г. « 16 час. 30 мин »  
дата и время составления акта

403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, ул. Кирова, д.99  
место составления

На основании распоряжения Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 июля 2018г. №2734/08- рп «О проведении плановой выездной проверки» в рамках осуществление государственного контроля(надзора) за соблюдением требований «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 проверку провести с 06 августа 2018г. по 09 августа 2018г. должностными лицами Нижне - Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

1.	Любименко А.И. – государственный инспектор Камышинского территориального отдела Нижне - Волжского управления Ростехнадзора;
----	---

Директора Бодылевой Оксаны Михайловны

в присутствии:

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

\_\_\_\_\_  
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области

\_\_\_\_\_  
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, ул. Кирова, д.99,  
ул. Кузнечная, д.72

\_\_\_\_\_  
место проведения мероприятия

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки

Полное официальное наименование: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области.

Сокращённое официальное наименование: МКОУ «Лемешкинская СОШ».

\_\_\_\_\_  
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

соблюдения требования «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 и обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений: п.12(д), п.70(ж),п.71,п.72,п.73,п.76,п.80 Технического регламента о

безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п.5.2.13, п.8.1, ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст;

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора Бодылеву О.М.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения.

№ п/ п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устра- нения нарушен ия
	2	3	4
1.	В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ4938-021-72535528-2006 п.3.2.3. Не производится ежемесячное техническое обслуживание и ежегодный текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования установленного в помещении блочно-модульной котельной. В графиках по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования на 2017г. и 2018г. данный вид работ не запланирован.	п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 (далее по тексту Техрегламент от 29.10.2010г. №870); п.8.1 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее по тексту ГОСТ Р54961-2012);	10.12.18
2.	Не разработаны значение уставок и выдержек времени срабатывания автоматики безопасности, технологических зашит, блокировок и средств сигнализации, установленных на газогорелочных устройствах котлов ИШМА100 и внутреннем газопроводе котельной.	п.71, п.72, п.73 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	10.12.18
3.	Не определен порядок и условия хранения эксплуатационной документации.	п.5.2.13 ГОСТ Р54961-2012;	10.12.18

4.	В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.1.4.10 на внутреннем газопроводе на входе и перед горелками не установлены напоромеры НМП-52	п.72,п.80 Техрегламента от 29.10.2010г.№870;	10.12.18
5.	Не оформлены документы о нахождении сети газопотребления МКОУ «Лемешкинская СОШ», наружные сети к блочно-модульной котельной для отопления здания МКОУ «Лемешкинская СОШ» и МДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко» в селе Лемешкино Руднянского района в государственном кадастре недвижимости.	п.12(д) Техрегламент от 29.10.2010г. №870;	10.12.18
6.	Не представлены сведения о проведенном техническом обслуживании электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств установленных на наружном газопроводе.	п.70 «ж» Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	10.12.18
7.	В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.3.2.6 не проводится техническое освидетельствование котлов. Нет соответствующих записей в паспорте котельной.	п.72,п.80 Техрегламента от 29.10.2010г.№870;	10.12.18
8.	В нарушении руководства по эксплуатации транспортабельной котельной установки ТКУ-0,4 РЭ 4938-021-72535528-2006 п.3.2.1В учреждении не назначен ответственный за исправное состояние, постоянный контроль и безопасную эксплуатацию котлов. Нет соответствующих записей в паспорте котельной.	п.72,п.80 Техрегламента от 29.10.2010г.№870;	10.12.18
9.	В нарушении паспорта ИС-9902.00.00.У2 ПС п.11.6 и руководства по эксплуатации котлов ИШМА100 не проведено техническое диагностирование котлов, год ввода в эксплуатацию 24.11.2009г.	п.72,п.76, п.80 Техрегламента от 29.10.2010г.№870;	10.12.18

На основании п.100 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401.

Директору муниципального казённого общеобразовательного учреждения

должность руководителя (представителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя

«Лемешкинская средняя общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района  
 фирменное наименование, место нахождения (адрес)), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество  
Волгоградской области. 403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино,  
 (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства  
ул. Кирова, д.99 Бодылевой Оксане Михайловне.

**предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.** Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Собственник или эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Камышинский территориальный отдел Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по адресу: г. Камышин, ул. Средняя, д. 26, т/ф (884457) 4-58-35, 4-28-86 по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 3. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке

(протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю).

№п/п	Наименование приложения
1.	Эксплуатационные документы.
2.	Протокол совещания
3.	Материалы по административному делу.

предписание 09.08.2018г. N 08/123 -18 составлен на 4 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Любименко А.И.

(ФИО)

№ 83

Государственный инспектор  
Ниже-Волжского управления  
Федеральной службы  
по экологическому, технико-экономическому  
и экологическому контролю

Подпись

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Бодылева О.М.

(ФИО)

Подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания N 08/123-18 от 09.08.2018г. на руки получен.

Директор  
МКОУ «Лемешкинская СОШ»

Бодылева Оксана Михайловна

Руководитель (представитель) юридического  
лица или индивидуальный предприниматель

(ФИО)

Подпись

09.08.2018г.

Дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

ФИО должностного лица

подпись

дата