

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» сентября 2024 г., 34240061000215359243

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому  
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Волгоградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» сентября 2024 г., № 2409/016-34/394/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Волгоградская, р-н Еланский, рп Елань, ул Советская, Дом 192, 88445253113, e-mail:  
elan.ond016@34.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований

**1. Профилактический визит проведен:** « 24 » сентября 2024 г., учетный номер 34240061000215359243.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида и индивидуального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Волгоградская, р-н Руднянский, с Лемешкино, ул Кирова, Дом 99

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕМЕШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 3425002440, адрес юридического лица: 403623, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РУДНЯНСКИЙ, СЕЛО ЛЕМЕШКИНО, КИРОВА УЛИЦА, 99

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификации)

**5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Эвакуационный выход из корпуса начальной школы не обеспечен безопасной эвакуацией людей. Выход находится в аварийном состоянии.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование:  
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
Срок устранения нарушения:  
30.04.2025
2. Руководителем объекта защиты не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 95 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.  
Срок устранения нарушения:  
30.11.2024
3. Эвакуационный выход из корпуса основной школы не обеспечен безопасной эвакуацией людей. Выход находится в

аварийном состоянии.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор Еланского, Жирновского и Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Корень Анна Араратовна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя или органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор Еланского, Жирновского и Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Корень Анна Араратовна, e-mail: elan.ond016@34.mchs.gov.ru, телефон: +78445454023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ознакомленного с предписанием)

*Бодомлева Оксана Михайловна, директор ООО «Лемешкинская СОШ»*

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием сайта портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

